

5) 施設の維持管理に関する記録

(令和元年7月15日現在)

・連続測定記録

炉内のガス温度
急速冷却塔出口改質ガス温度

} 1カ月単位でグラフ化したものを、当社
(本社1階ロビー)で情報開示しています。

・ばいじん除去の実施状況

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじん除去を行なった日	(該当なし)	(該当なし)

・改質ガスの分析結果

更新頻度	規定項目	分析結果①	分析結果②	
6カ月に 1回以上	ばい煙量 または ばい煙濃度	採取位置	下図に記載	(同左)
		採取した年月日	令和元年6月6日	平成30年10月19日
		測定結果が得られた日	令和元年6月28日	平成30年11月8日
	測定結果□	硫黄酸化物	0.2 ppm	0.5未満 ppm
		窒素酸化物	--- ppm	--- ppm
		ばいじん	0.001 g/Nm ³	0.0020 g/Nm ³
	塩化水素	0.2 mg/Nm ³	0.6未満 mg/Nm ³	
1年に 1回以上	ダイオキシン 類	採取位置	下図に記載	/
		採取した年月日	平成30年8月21日	
		測定結果が得られた日	平成30年9月20日	
		測定結果 ^(注)	0.0000088ng-TEQ/Nm ³	

(注) 厚告7号(平成12年1月14日)による換算値

【サーモセレクトプロセス・フロー図】

