

5) 施設の維持管理に関する記録

(2021年9月末現在)

・連続測定記録

炉内のガス温度
急速冷却塔出口改質ガス温度

} 1か月単位でグラフ化したものを、当社(本社1階ロビー)で情報開示しています。

・ばいじん除去の実施状況

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじん除去を行なった日	(該当なし)	(該当なし)

・改質ガスの分析結果

更新頻度	規定項目		分析結果①	分析結果②	
6か月に1回以上	ばい煙量 または ばい煙濃度	採取位置	下図に記載		
		採取した年月日	2020年9月17日	2021年5月27日	
		測定結果が得られた日	2020年10月19日	2021年6月23日	
		測定結果	硫黄酸化物	0.2 ppm未満	0.2 ppm未満
			窒素酸化物	--- ppm	--- ppm
			ばいじん	0.001未満 g/Nm ³	0.001未満 g/Nm ³
塩化水素	0.6未満 mg/Nm ³		0.1未満 mg/Nm ³		
1年に1回以上	ダイオキシン類	採取位置	下図に記載		
		採取した年月日	2020年9月17日		
		測定結果が得られた日	2020年10月12日		
		測定結果 ^(注)	0ng-TEQ/Nm ³		

(注) 厚告7号(平成12年1月14日)による換算値

【サーモセレクトプロセス・フロー図】

